

ООО «Рубеж»

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ
ИП 212-64-R3**

**Паспорт
ПАСН.425232.038 ПС
Редакция 23**

Свидетельство о приемке и упаковывании

Известатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-налоговые

ИП 212-64-R3 с базовыми основаниями

W1.02 <input type="checkbox"/> , W1.03 <input type="checkbox"/> , W2.02 <input type="checkbox"/> , W2.03 <input type="checkbox"/> , без б/о <input type="checkbox"/>
--

заводские номера: _____

изготовлены ООО «Импульс» (ОГРН 1086453000985)

и приняты в соответствии с требованиями

технических условий ПАСН.425214.002 ТУ,

признаны годными для эксплуатации и упакованы

согласно требованиям, предусмотренным

в действующей технической документации.

Количество / версия ПО _____ / _____

Дата выпуска _____

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-налоговый ИП 212-64-R3 (далее – извещатель) предназначен для обнаружения возгораний внутри контролируемого пространства закрытых помещений различных зданий и сооружений.

1.2 Извещатель предназначен для работы:

- с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными «Рубеж-2ОП» прот.Р3, «Р3-Рубеж-2ОП»;
- с контроллером адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3;
- с контроллером адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «Р3-Рубеж-КАУ2».

1.3 Средний срок службы – 10 лет.

1.4 Извещатель используется совместно с базовыми основаниями согласно таблице 1.

Таблица 1

Базовые основания	Характеристики базовых оснований	Прежние обозначения исполнений
W1.02	2 винтовых контакта для монтажа двухпроводного кабеля, без фланца	ПАСН.425232.038 – обычное
W1.03	3 винтовых контакта для монтажа двухпроводного экранированного кабеля и оплетки, без фланца	ПАСН.425232.038-01 – с площадкой для монтажа экранированного кабеля, без КМЧ
W2.02	2 винтовых контакта для монтажа двухпроводного кабеля, с фланцем \varnothing 142	ПАСН.425232.038-02 – обычное с КМЧ
W2.03	3 винтовых контакта для монтажа двухпроводного экранированного кабеля и оплетки, с фланцем \varnothing 142	ПАСН.425232.038-03 – с площадкой для монтажа экранированного кабеля, с КМЧ

2 Комплектность

2.1 Комплектность извещателя приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	Примечание
ИП 212-64-R3 без базовых оснований или	20	Упаковка транспортная
ИП 212-64-R3 с базовыми основаниями W1.02, W1.03 или	20	
ИП 212-64-R3 с базовыми основаниями W2.02, W2.03	10	
Паспорт	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный	20	На каждый извещатель, кроме извещателей с базовыми основаниями W2.02, W2.03
Шайба 3.01.096	2	На каждое базовое основание (по требованию заказчика)
Шуруп 2,9×6,5	1	
Тестер оптический ОТ-1		Поставляется по отдельному договору

Примечание – На сайте компании по адресу: <https://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=5772> доступно для изучения и скачивания руководство по эксплуатации на «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 ПАСН.425232.038 РЭ».



3 Монтаж и подключение

3.1 Монтаж и подключение извещателя следует производить руководствуясь рисунками 1 – 3.

4 Гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

4.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет, для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

4.3 В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации, вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы 8 (8452) 22-28-88, электронная почта: td_rubezh@rubezh.ru.




Рисунок 1 – Установка извещателя на потолке




Рисунок 3 – Схема подключения извещателя к АЛС




Рисунок 2 – Установка извещателя на подвесном потолке

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран