



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МУРОМСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД"

(АО «МПЗ»)

Ул. 30 лет Победы, д. 1а, г. Муром,
Владимирская обл., 602205
тел. (49234) 6-34-71, факс 6-02-52,
E-mail: pribor@mpzflame.ru,
Internet: www.mpzflame.ru
ОКПО 07513406, ОГРН 111333401879
ИНН / КПП 3334017070 / 333401001
№ 64126/30-17 от 21.01.2021 г.
На исх. № 2 от 11.01.2022г.

Заместителю генерального директора
Закрытого акционерного общества
«МЭЗ Спецавтоматика»
Моргуновой-Павловой В.Е.

123007, г. Москва, ул. Шеногина, д.4, корп. I

Уважаемая Валентина Евгеньевна!

Настоящим сообщая, что в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза № 006/2011 (далее ТР ТС 006/2011), утвержденным Решением комиссии таможенного союза от 16.08.2011 №770, в соответствии с Положением 3 к ТР ТС 006/2011, изделие «Устройство электропуска УП-3М» попадает под декларирование, а не под сертификацию.

На основании вышеизложенного АО «МПЗ» задекларировало и получило Декларацию № ЕАЭС № RU Д-РУ.ПИ01.В.00007/19 от 22.10.2019 в соответствии с условиями и требованиями ТР ТС 006/2011.

Одновременно сообщая, что срок службы вышеуказанной продукции не установлен.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Декларация о соответствии – 1 экз. на 1-ом листе.
только в

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

И.А.Вольский

Исп. Самойлова Александра
Тел./факс (49234) 6-17-07
e-mail: sbyl@mpzflame.ru



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАЭС

Заявитель Акционерное общество «Муромский приборостроительный завод», (АО «МПЗ»)
602205, Владимирская область, г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1А, ОГРН 1113334001879,
Телефон (49234) 6-34-71, факс (49234) 6-02-52, адрес электронной почты: prigor@mpzflame.ru

в лице Исполнительного директора Сафинуллина Дамира Эльгизаровича, действующего на осно-
вании Доверенности от 10.09.2018г. по реестру № 77/105-н/77-2018-7-67

заявляет, что Средства пиротехнические промышленного назначения для систем автоматиче-
ского пожаротушения: Устройства электроруска УП-3 и УП-3М
ТУ 7287-202-07513406-2002, класс опасности II

Изготовитель: Акционерное общество «Муромский приборостроительный завод»
(АО «МПЗ»), 602205, Россия, Владимирская область, г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1а
серийный выпуск, ТУ 7287-202-07513406-2002

ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»

Декларация о соответствии принята на основании Отчета № 52а-19 от 30.09.2019 АО «МПЗ»,
протоколов испытаний №№ 55-пр.86а-19; 55М-пр.86а-19 от 18.09.2019 АО «МПЗ»

Схема декларирования ЕА.

Дополнительная информация

ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».
Свободной реализации не подлежит.

Условия хранения в упаковке-изготовителя с соблюдением требований маркировочных и ма-
шинных знаков и надписей, правил пожарной безопасности, исключающих попадание
на упаковку с изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Транспортирование: в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта в соот-
ветствии с действующими правилами перевозок для соответствующего транспорта.
Срок хранения в упаковке изготовителя - 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.10.2022 включительно


подпись: М.Д.И.

Сафинуллин Дамир Эльгизарович,
Действующий на основании Доверенности от 10.09.2018г.
по реестру № 77/105-н/77-2018-7-67

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № RU.Д-РУ.ПН01.В.00007/19

Дата регистрации декларации о соответствии

22.10.2019